



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование территориального органа МЧС России)

Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю

г. Краснодар ул. Дзержинского 95/96 т. (861) 225-34-04

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Славянского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Славянск-на-Кубани ул. Победы, 322 т. (86146) 4-03-72

указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 79/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,

сад № 50 ст. Анастасиевской МО Славянский район

фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора) _____ Славянского района _____ по пожарному

(наименование органа ГПН)

надзору № 79 от « 26 » Февраля 20 20 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 9 час. 00 мин. « 02 » Марта 20 20 г. по 15 час. 00 мин. « 12 » Марта 20 20 г.

проведена проверка

Старшим инспектором ОНД и ПР Славянского района капитаном

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

внутренней службы Журавлевым А.А.

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

совместно с _____ заведующая МБДОУ д/с № 50 Михайличенко И.А.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Наружные эвакуационные лестницы 3-го типа со второго этажа здания детского сада не соответствуют требованиям п. 6.30 СНиП 21-01-97*	п. 6.30 СНиП 21-01-97*	15.06.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. инспектор ОНД и ПР Журавлев А.А.

(должность, фамилия инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 12 » Марта 20 20 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

(должность, фамилия инициалы)

« 12 » Марта 20 20 г.



М.Л.П

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю
Территориальный отдел в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, г.
Славянск н/К ул. Дзержинского 243

Дело № 2022-241

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению правонарушения

От 08.08.2022

Славянский район

Начальник территориального отдела, Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам С.А. Осмоловский при рассмотрении дела об административном правонарушении, предусмотренном **ч. 1 ст. 6.7** Кодекса РФ об административных правонарушениях в отношении
Наименование юридического лица МБДОУ д/с № 50
Место нахождения Славянский р-н, Анастасиевская ст-ца, Красная ул, 111
представитель заведующая Михайличенко Ирина Алексеевна

УСТАНОВИЛ:

"20" июля 2022 г. в 12 час. 00 мин. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 50 Славянский район, ст. Анастасиевская, ул. Красная, д. 111 в ходе плановых мероприятий по контролю согласно решению от 05.07.2022 № 94р-ВП-26-2022 выявлены нарушения законодательства РФ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в части нарушения требований к организации дошкольного образования, а именно: СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи":

п. 2.2.4 - на собственной территории покрытие дорожек к игровым площадкам нуждается в ремонте, асфальт разрушен, имеет многочисленные дефекты и механические повреждения;

п. 3.1.2 - игровые площадки старшей и 2 младшей групп не отделены друг от друга зелеными насаждениями;

п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3 - в групповых ячейках №№ 2,3,4 внутренняя отделка санитарных узлов имеет дефекты и повреждения, кафельная плитка местами выбита; в тамбуре ясельной группы кровля имеет многочисленные следы протеканий, обшивка потолка провисла; теневые навесы старшей и 2 младшей групп нуждаются в ремонте, пол местами прогнил, на стене трещины, на потолке следы протеканий кровли и признаки поражения грибом;

п. 2.8.9 - не содержаться в исправном состоянии все источники искусственного освещения, в складском помещении для хранения сыпучих продуктов отсутствует искусственное освещение;

п. 2.4.5.2 - на пищеблоке производственный стол для обработки пищевых продуктов имеет неровную поверхность, что не позволяет проводить качественную обработку и обеззараживание;

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения":

п. 2.16 - на пищеблоке внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений нуждается в ремонте, кафельная плитка изношенная, местами выбита, в складском помещении для хранения овощей и сыпучих продуктов отделочные материалы (штукатурка) не имеют документов об оценке (подтверждении) соответствия, не устойчивые к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, стены и полы оштукатурены, на стенах и потолке трещины, штукатурка пористая, что не допускает влажную обработку и дезинфекцию; что является нарушением ст. 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 № 52-ФЗ; п.п. 2.2.4, 3.1.2, 2.3.1, 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3, 2.8.9, 2.4.5.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от

Вынесено постановление о привлечении к административной ответственности.

Выявлены причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения: В качестве таких причин является пренебрежительное отношение правонарушителей к исполнению требований, установленных федеральными законами и принятых на их основе нормативно-правовых актов, а в качестве условий, способствовавших совершению указанного административного правонарушения, является недостаточная организация работы по выполнению данных требований, ненадлежащий контроль за соблюдением сотрудниками установленных законодательством норм и правил и должностных обязанностей.

На основании изложенного, и руководствуясь статьей 29.13 Кодекса РФ об административных правонарушениях

ОБЯЗЫВАЮ:

МБДОУ д/с № 50

наименование юридического лица

Законный представитель заведующая Михайличенко Ирина Алексеевна

Ф.И.О., должность руководителя, Ф.И.О. должностного лица

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление и незамедлительно принять меры к устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

2. Предоставить информацию о принятых мерах в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах по адресу: г. Славянск н/К ул.Дзержинского 243 в течение месяца со дня вручения представления.

Начальник территориального отдела, Главный государственный санитарный врач по Славянскому, Красноармейскому, Калининскому районам

С.А. Осмоловский

Копию представления получил: «

20

г.

подпись, фамилия и инициалы

В соответствии с ч. 2 ст. 29.13 КоАП РФ организации и должностные лица обязаны рассмотреть представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление. Непринятие по представлению мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а также непредставление информации в установленный срок влечет привлечение к административной ответственности на основании статей 19.6 и 19.7 КоАП РФ.